



Reinraum-Qualifizierung

Hiermit wird bescheinigt, dass die Reinnräume bei der
Zollner Elektronik AG

im Werk Neukirchen b. Hl. Blut
Lamer Straße 22
D-93453

die angegebenen Anforderungen erfüllen (siehe Tabelle).

Raum	Luftreinheits- klasse nach ISO 14644-1	Temperatur in °C (Mittelwert)	rel. Luftfeuchtigkeit in % (Mittelwert)
Halle 1	ISO 5	21,4	50,4
Halle 2	ISO 5	20,5	50,6
Zwischengang	ISO 5	21,8	49,0
First Cleaning	ISO 5	21,2	50,3
WAP	ISO 5	20,6	50,8

Anmerkung:

- Alle Reinraum-Qualifikationsuntersuchungen für die Reinnräume der Halle 1, Halle 2, Zwischengang, First Cleaning, WAP wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 14644-1, DIN EN ISO 14644-2 und DIN EN ISO 14644-3 in den jeweils aktuell gültigen Fassungen durchgeführt.
- Datum der Messung: 03. Juli 2020

Stuttgart, 4.8.20

Ort, Datum

Projektleiter, Dr.-Ing. Markus Rochowicz